

**Penzión Zlatný potok, 029 63 Mútne 594**

## **PREVÁDZKOVÝ PORIADOK**

vypracovaný podľa § 23 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. o  
podrobnostiach a požiadavkách na zaradenie starostlivosti o ľudské telo


Sauna, vírivka

Prevádzkovateľ: JUT-AGRO s.r.o., Penzión Zlatný Potok, 02963 Mútne 593

Vypracovaný dňa 22.07.2025

Pečiatka, podpis prevádzkovateľa

**JUT** JUT-AGRO s.r.o.  
029 63 MÚTNE 594  
IČO: 56 401 396 IČ DPH: SK2122298662  
www.jut-agro.sk



### a) Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

Názov a adresa prevádzky: Penzión Zlatný potok, Mútne 593, 029 63 Mútne  
Druh prevádzky: sauna, vírivka  
Obchodné meno: JUT-AGRO s.r.o.  
Sídlo prevádzkovateľa: Mútne 594, 02963 Mútne  
IČO: 56401396  
DIČ: SK2122298662  
Zodpovedný vedúci: Natália Ciapka  
Telefonický kontakt: 0948 031 777  
e-mail: penzionzlatnypotok@gmail.com

### b) Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

**Druh poskytovanej služby:** Parná a eukaliptová sauna, Fínska sauna , Infrasauna a vírivka.

**Poskytované služby:** Služby sú poskytované v samostatne stojacom, účelovom, trojpodlažnom objekte. Dispozične je prevádzka riešená tak, aby nedochádzalo ku kríženiu poskytovaných služieb. Wellness je situovaný na prízemí, kde sa nachádza recepcia, ktorá slúži pre návštevníkov na poskytnutie informácií. Vo vstupnej miestnosti je pre návštevníkov k dispozícii uterák a plachta. Vstupná miestnosť priamo nadväzuje do šatní a spoločných priestorov. Wellness sa člení na samostatnú šatňu dispozične oddelenú pre mužov a ženy, 3 x potiareň (sauna), umývaň, ochladzovňu, vírivku, odpočívareň a WC dispozične oddelené pre mužov a ženy.

**Spôsob poskytovania služby / pracovný postup :** Poskytované priestory a služby sú určené výhradne pre hostí penzióna Zlatný potok. Kapacita sauny je 6 osôb za hodinu, jeden saunovací cyklus trvá 1 hodinu.

#### Otváracie hodiny prevádzky:

Otváracie hodiny:	Pondelok – Štvrtok	08:00 – 20:00
	Piatok – Nedeľa	08:00 – 21:00

**FÍNSKA SAUNA:** Je procedúra, ktorá využíva horúci suchý vzduch. Teplota vzduchu v saune je rozložená podľa výšky stupňov jednotlivých lavíc. Teplota sa pohybuje od 90-100°C. Klient sedí alebo leží na suchom uteráku s dolnými končatinami natiahnutými v kolenách tak aby boli vystavené rovnakej teplote ako zvyšok tela. Doba zotrvania v saune je individuálna. Striedame pobyt v saune s fázou ochladenia studenou sprchou od dolných končatín až po hlavu. Cyklus sa opakuje 3 krát, potom nasleduje odpočinok v suchom zábale. Vhodný je príjem tekutín aby sa nahradila strata vzniknutá potením. Sauna podporuje otužovanie organizmu, priamo ovplyvňuje funkčné cirkulačné poruchy. Pravidelné saunovanie u zdravých ľudí možno využiť ako procedúru hygienickej očisty, pestovania tela ale predovšetkým na otužovanie a zvýšenie výkonnosti, predchádzanie chorobám, ako aj na celkové telesné a psychické uvoľnenie a zotavenie.

#### Kontraindikácie:

- všetky akútne chorobné stavy, zvýšená činnosť štítnej žľazy, krvácavé choroby a stav po zápaloch žíl, epilepsia, infekčné choroby, vysoký krvný tlak, horúčkové stavy, rakovinové ochorenia, stav po srdcovom infarkte a cievnej mozgovej príhode, tehotenstvo,...

**PARNÁ EUKALYPTOVA SAUNA :** Parná eukalyptová sauna je druh sauny, kde sa využíva horúca para obohatená o eukalyptovú esenciu. Na rozdiel od klasickej suchej sauny, kde je vzduch veľmi suchý, v parnej saune je vysoká vlhkosť (až 100 %). Eukalyptová esencia sa pridáva do pary, čím sa vytvára aromaterapeutický efekt. Parná sauna má nižšiu teplotu ako suchá sauna, zvyčajne sa pohybuje v rozmedzí 40 – 50 °C, no vďaka vysokej vlhkosti sa subjektívne zdá teplejšia. Odporúčaná doba pobytu je 10 – 20 minút na jedno kolo, pričom sa odporúča absolvovať 2 – 3 cykly s prestávkami na ochladenie. Po saune je dôležité doplniť tekutiny.

#### Kontraindikácie:

- Infekčné choroby, hnisavé ochorenia kože, plesne, krvácavé stav, akútne horúčkovité ochorenia, vysoký krvný tlak, zhubné nádory, epilepsia, tehotenstvo, stavy po hlbokoj trombóze.

**INFRAASAUNA:** využíva infračervené žiarenie na ohrev tela. Na rozdiel od tradičných sáun, kde sa vzduch zohrieva priamo, v infraasaune prenikajú infračervené lúče hlboko do tkanív (až 4 cm), čím sa telo ohrieva zvnútra. Tento proces je efektívnejší a šetrnejší k organizmu, pretože teplota vzduchu zostáva nižšia ako v klasických saunách. Infraasauna pracuje pri teplote 40 – 60 °C, čo je menej ako v tradičnej suchej alebo parnej saune. Odporúčaná doba pobytu je 20 – 45 minút na jedno sedenie, v závislosti od individuálnej tolerancie. Po saunovaní je dôležité doplniť tekutiny a oddýchnuť si.

#### Kontraindikácie

-Akútne ochorenia, onkologické ochorenia, prejavy krvácania, epilepsia, osoby s kardiostimulátormi, osoby so silikónovými implantátmi, umelými kĺbmi a inými chirurgickými implantátmi, tehotenstvo.

#### **Zakázané úkony v saune:**

- Používanie sauny s kovovými predmetmi na tele – Retiazky, hodinky či prstene sa môžu extrémne zohriať a spôsobiť popáleniny.
- Aplikácia kozmetiky pred saunovaním – Krémy, oleje či make-up upchávajú póry a bránia prirodzenému poteniu.
- Dlhý pobyt v saune (nad 20 minút na jedno kolo) – Hrozí prehriatie organizmu, ktoré môže viesť k zvratom alebo kolapsu.
- Ochladzovanie tela náhlým skokom do studenej vody – Najmä pri vysokom krvnom tlaku môže dôjsť k šoku organizmu. Ochladzovanie by malo byť postupné.
- Sedenie bez uteráka (v suchej saune) – Uterák zabraňuje kontaktu potu s drevom, čím sa udržiava hygiena.

**VÍRIVKA:** Vírivka (jacuzzi) je kúpeľná vaňa naplnená teplou vodou, ktorá je obohatená o masážne trysky vytvárajúce prúdy vody a vzduchu. Tieto trysky stimulujú svaly, podporujú relaxáciu a zlepšujú krvný obeh. Vírivky sa využívajú na relaxáciu, regeneráciu a hydroterapiu. Vírivka je vybavená automatickým ohrevom vody, recirkuláciou a pieskovou filtráciou. Kapacita vírivky je max 3 osoby.

Kontraindikácie: Kúpeľ v saune je určený predovšetkým zdravým osobám. Osoby trpiace cievnyimi a srdcovými ochoreniami môžu používať saunu po porade s lekárom. Do sauny nemajú prístup osoby,

ktoré trpia príznakmi akútneho ochorenia, najmä zápalmi dýchacích ciest, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy, malátnosťou; ďalej osoby s otvorenými hnisavými alebo krvavými ranami a pod. Vstup nie je povolený ani osobám, ktoré trpia prenosnými chorobami a tiež bacilonosičom, ako i osobám, u ktorých sa v najbližšom okolí vyskytla prenosná choroba. Nie je povolený vstup osobám pod vplyvom alkoholu ani inej návykovej látky, zahmyzeným a špinavým. Pracovníci sauny sú poučení o zjavných príznakoch uvedených chorôb. Všetky osoby absolvujú saunovanie na vlastnú zodpovednosť.

V prípade poranenia zamestnanca alebo zákazníka, musí byť postihnuté miesto opláchnuté vodou a následne hneď vydezinfikované (SEPTONEX). V prípade znečistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umyť a dezinfikovať prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom.

#### Zakázané úkony vo vírivke:

- Ponáranie hlavy pod vodu – Môže dôjsť k infekciám očí, uší alebo dýchacích ciest.
- Pobyt vo vírivke dlhšie ako 30 minút – Môže viesť k prehriatiu tela a nevoľnosti.
- Vstup s otvorenými ranami alebo kožnými ochoreniami – Hrozí šírenie infekcií a baktérií vo vode.
- Používanie vlastných olejov či kozmetiky do vody – Môže poškodiť filtračný systém vírivky a znečistiť vodu.
- Príliš horúca voda pri vysokom krvnom tlaku alebo tehotenstve – Teplota nad 38 – 40 °C môže byť nebezpečná pre osoby s kardiovaskulárnymi problémami a tehotné ženy.

#### Základné údaje o kvalite vody:

Vírivka je napúšťaná vodou z verejného vodovodu. Teplota voda vo vírivke je do 36°C. Voda na kúpanie musí spĺňať požiadavky uvedené vo vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

#### Spôsob a frekvencia kontroly kvality vody:

Ukazovateľ	Symbol	Jednotka	Medzná hodnota	Frekvencia vyšetrenia	Poznámky
<i>Escherichia coli</i>	EC	KTJ/100 ml	10	pred začiatkom kúpacej sezóny, jedenkrát za 14 dní v bazéne bez recirkulácie vody, jedenkrát za mesiac v bazéne s recirkuláciou vody	
Črevné enterokoky	EK	KTJ/100 ml	10		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	PA	KTJ/100 ml	< 1		
<i>Staphylococcus aureus</i>	SA	KTJ/100 ml	< 1		
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1°C		KTJ/1 ml	100		
<i>Legionella species</i>	Lg	KTJ/100 ml	10	jedenkrát počas kúpacej sezóny, v bazéne s celoročnou prevádzkou dvakrát za rok	1
Producenty	PD	jedinice/ml	200	pred začiatkom kúpacej sezóny, jedenkrát za 14 dní v bazéne bez	
Konzumenty	KZ	jedinice/ml	50		

				recirkulácie vody, jedenkrát za mesiac v bazéne s recirkuláciou vody	
Priehľadnosť	PR	m	dno	jedenkrát za deň	2
Reakcia vody	pH		6,5 – 7,8	trikrát za deň	3
Teplota vody	T	°C	podľa typu bazénu v § 8 vyhlášky	trikrát za deň	4
Chemická spotreba kyselina manganistanom	CHSK <sub>Mn</sub>	mg/l	3	pred začiatkom kúpavej sezóny, jedenkrát za 14 dní v bazéne bez recirkulácie vody, jedenkrát za mesiac v bazéne s recirkuláciou vody	
Voľný chlór	Cl <sub>2</sub>	mg/l	0,6	trikrát za deň a vždy po napustení nového objemu vody	5, 6, 7
Viazaný chlór	Cl <sub>2</sub>	mg/l	0,3		7
Ozón	O <sub>3</sub>	mg/l	0,05	pred začiatkom kúpavej sezóny, najmenej jedenkrát za 14 dní v bazéne bez recirkulácie vody, najmenej jedenkrát za mesiac v bazéne s recirkuláciou vody a vždy po napustení nového objemu vody	7
					7
					7
Meď	Cu	mg/l	2,0	pred začiatkom kúpavej sezóny, jedenkrát za 14 dní v bazéne bez recirkulácie vody, jedenkrát za mesiac v bazéne s recirkuláciou vody	7
Redox-potenciál	Eh	mV	v rozsah u pH 6,5 – 7,3 > 700	trikrát za deň	8
			v rozsah u pH 7,3 – 7,8 > 720		
Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	2,5 mg/l nad hodnotu napúšťan ej vody	jedenkrát za mesiac	9

## Ukazovatele a frekvencia kontroly kvality vody v bazénoch

Poznámky:

1. Ukazovateľ *Legionella species* (Lg) sa vyšetruje v bazénoch s vodnými atrakciami, pri ktorých vznikajú vodné aerosóly.
2. Medzná hodnota ukazovateľa Priehľadnosť (PR) sa vzťahuje na neplavecké bazény a na bazény, ktorých voda nepodlieha obohateniu o určité minerálne látky a ich koncentrácia neohrozuje zdravie.
3. Optimálne rozmedzie pre ukazovateľ Reakcia vody (pH) z hľadiska efektívnej úpravy vody je 6,5 až 7,8; v odôvodnených prípadoch je prípustná hodnota Reakcie vody (pH) do 9,5.
4. Medzná hodnota ukazovateľa Teplota vody (T) podľa § 8 sa nevzťahuje na vodu v ochladzovacom bazéne sauny.
5. Pri teplote vody v bazéne nad 28 °C je prípustná hodnota voľného chlóru do 1 mg/l.
6. V bazéne pre dojcátá a batol'atá a v bazéne pre deti je bez ohľadu na teplotu vody prípustná hodnota voľného chlóru najviac 0,3 mg/l.
7. Ukazovatele voľný chlór, viazaný chlór, ozón a meď sa vyšetrujú v prípade použitia príslušného dezinfekčného prostriedku. V prípade použitia iných dezinfekčných prostriedkov je potrebné vyšetrovať príslušné vedľ'ajšie produkty dezinfekcie.
8. Ukazovateľ Redox-potenciál (Eh) je odporúčaný ukazovateľ na prevádzkovú kontrolu vody v umelom kúpalisku. Merané referenčnou elektródou Ag/AgCl 3,5 mol/l KCl pri teplote 25 °C. V prípade iných podmienok je potrebné výsledok prepočítať.
9. Ukazovateľ Celkový organický uhlík (TOC) je odporúčaný ukazovateľ na kontrolu vody v umelom kúpalisku. Voda zo zdroja, ktorá sa používa na napúšťanie bazénu, nesmie mať hodnotu ukazovateľa TOC vyššiu ako 5 mg/l, optimálne do 1 mg/l.

### Počty a miesta odberov z jednotlivých bazénov:

Vzorka vody sa odoberá v hĺbke 10 až 30 cm pod hladinou vody. Jedna vzorka sa odoberá v časti bazénu, do ktorej vteká napúšťaná voda a jedna vzorka z protiľahlého a súčasne najvzdialenejšieho miesta bazénu.

Pri odbere vzoriek vody na stanovenie mikrobiologických ukazovateľov a ich preprave do laboratória sa postupuje podľa slovenskej technickej normy (STN EN ISO 19458 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu (ISO 19 458: 2006).

Pri odbere vzoriek na chemické analýzy sa postupuje podľa slovenskej technickej normy (STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek vody a manipuláciu s nimi (ISO 5667-3: 2003).

**Pred uvedením do prevádzky bol realizovaný odber bazénovej vody na mikrobiologickú, biologickú a chemickú analýzu odbornými zamestnancami Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne protokol o skúške č. 8453/2025 a č. 55064/2025.**

Verejnosť bude informovaná o výsledkoch rozboru bazénovej vody kópiou protokolov, ktoré budú na prevádzke k dispozícii na vyžiadanie.

Vírivka je vybavená automatickým ohrevom vody, recirkuláciou a pieskovou filtráciou. Chemická úprava vody je zabezpečovaná automatickým regulátorom pH a chlórovej dezinfekcie. Na úpravu vody sa používa chlór a na reguláciu pH kyselina sírová. Filtrácia vody prebieha nepretržite. Prepieranie filtra je nutné po použití vírivky cca 15tími osobami. Raz mesačne prebieha sanitárny deň, v rámci ktorého prebehne celková výmena vody, vyčistenie a dezinfekcia vírivky. Hodnoty pH, chlóru a teploty vody sú monitorované priebežne a 3x denne zapisované do denníka. Kvalita vody sa kontroluje minimálne raz za mesiac v rozsahu ukazovateľov pre bazény s recirkuláciou vody.

O prevádzke bazénov vedie prevádzkovateľ nasledovnú evidenciu:

- a) výsledky kontroly kvality vody,
- b) záznamy o úprave vody v bazénoch,
- c) záznamy o výmene vody v bazénoch,
- d) záznamy o údržbe a čistení priestorov a bazénov,
- e) záznamy o opravách a poruchách,
- f) údaje o dennej návštevnosti.

### **Vypúšťanie vírivky**

**V zmysle vyhlášky MZ SR č. 308/2012 § 8 ods. 3 sa bazén so samostatným recirkulačným systémom vypúšťa najmenej 1 x za mesiac, pričom v prípade zhoršenia kvality vody v bazénoch, je voda okamžite vypustená, bazény vyčistené, vydezinfikované, vypláchnuté a napustené čerstvou pitnou vodou.**

Po každom vypustení vody bazén aj s jeho vybavením /trysky a pod./ mechanicky očistíme, vydezinfikujeme a následne opláchneme. **Na ich sanitáciu sa nikdy nepoužívajú penivé saponáty ani abrazívne prostriedky!**

### **c) Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov**

- (1) Pracovníci prevádzky priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti sú:
  - a) zdravotne a odborne spôsobilí podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov,
  - b) vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, uterákom, mydlom a ďalšími potrebnými toaletnými potrebami.
- (2) Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je vzájomne oddelené.
- (3) V prevádzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s výtokom studenej pitnej vody a teplej vody.
- (4) Odvetranie pracovnej miestnosti je zabezpečené priamo (otvárateľnými oknami) a nútene (prostredníctvom vzduchotechniky).
- (5) Osvetlenie pracovnej miestnosti je zabezpečené priamo (denné osvetlenie) a nepriamo (umelé osvetlenie). Spôsob celkového umelého osvetlenia (žiarovkové) a umelého lokálneho osvetlenia (pracovný priestor).
- (6) K dispozícii je dostatočné množstvo čistej bielizne (uteráky a plachty) primerané predpokladanému počtu zákazníkov.
- (7) Pri každom zákazníkovi sa používajú čisté, vydezinfikované uteráky a plachty.

- (8) V zariadení je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- (9) V zariadení je k dispozícii lekárnička podľa prílohy č. 1 vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

**Návštevníci sauny musia dodržiavať nasledovné pokyny:**

1. Pred vstupom do sauny ste povinný sa dôkladne umyť mydlom a osprchovať sa.
2. Do sauny vstupujte bez plaviek, suchý a ovinutý plachtou, čím vyvoláte vyšší efekt potenia sa.
3. V saune dýchajte zásadne ústami, pretože vysoká teplota a suchý vzduch vysušujú sliznicu a môžu spôsobiť bolesti hlavy.
4. V saune môžete sedieť, ak to dovoľuje množstvo návštevníkov sauny aj ležať a to len na plachte.
5. V saune sa správajte slušne, nerozprávajte hlasno, berte ohľad na ostatných návštevníkov.
6. Počas potenia sa môžete vykonať samomasáž tela rukami, alebo Vami prinesenou masážnou kefou, čím sa zvýši efekt prekrvenia pokožky a jej očistenia.
7. Dokonalé prekrvenie organizmu v saune sa dosiahne v priebehu 10 – 15 minút. Potom sa osprchujte studenou vodou a to tak dlho, kým nemáte pocit chladu. Telo osušte a krátko pobudnite mimo sauny. Tento postup opakujte podľa Vašej kondície, najmenej však trikrát.
8. Po poslednom pobyte v saune si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez mydla a vyutierajte sa do sucha.
9. Navštívte odpočívareň a zostaňte ležať asi pol hodiny. Ležte uvoľnene a relaxujte, čím zvýšite správny fyziologický účinok sauny.
10. V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny ihneď vyhľadajte obsluhujúci personál.
11. V naliehavom prípade ohláste obsluhujúci personál a rýchlu zdravotnú pomoc: 112, 150
12. Do sauny je zakázané brať elektrické prístroje.

**Do priestorov sauny vstupujete na vlastnú zodpovednosť, preto Vás prosíme o dodržiavanie základných pravidiel:**

1. Pred vstupom do priestorov sauny sa vyzujte. Oblečenie spolu s topánkami si uložte do šatne.
2. Obsluhujúci personál Vám zapožičia 1 ks osušky a 1 ks plachty. Pri odchode vhodte zapožičané veci do nádoby na to určenej alebo uložte na sušič prádla.
3. Vyzliekať sa alebo obliekať je dovolené len v šatniach určených na tento účel.
4. Informujte náš personál o zdravotných ťažkostiach, alergiách, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na Váš zdravotný stav. Vyhradzuje si právo odmietnuť Vám služby sauny v prípade zhodnotenia týchto zdravotných ťažkostí.
5. Nezabúdajte na dostatočný prísun tekutín, aby ste sa vyhli dehydratácii.
6. Pri návšteve sauny ste povinní šetriť zariadenie a nahradiť škody alebo straty, ktoré boli Vašou

vinou spôsobené na zariadení alebo majetku.

7. Akékoľvek cennosti si odložte v bezpečnostnej schránke na vrátnici.
8. Predmety nájdené v priestoroch sauny ste povinní odovzdať zodpovednému zamestnancovi, ktorý ich odovzdá na vrátnicu.
9. V prípade neuposlušnosti pokynov obsluhujúceho personálu, resp. porušenia uvedených zásad, môže byť návštevník vykázaný z priestorov sauny.

#### **d) Návod na použitie prístrojov**

V zariadení sa nepoužívajú žiadne prístroje.

#### **e) Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia**

- (1) Vlhká mechanickej očista a dezinfekcia pracovných podláh, plôch a zariadení pre osobnú hygienu sa vykonáva denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas výkonu práce.
- (2) Celková očista a dezinfekcia prevádzky sa vykonáva jedenkrát týždenne mimo prevádzkových hodín.
- (3) Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s obnaženým telom zákazníka sa umyjú a dezinfikujú po každom zákazníkovi.
- (4) Dezinfekčné prostriedky používané na plošnú dezinfekciu pracovných plôch, podláh a zariadení pre osobnú hygienu sa:
  - a) po upotrebení jedného prípravku obmieňajú (striedajú) za účelom potlačenia vzniku rezistencie choroboplodných zárodkov,
  - b) dodržiava sa ich správna koncentrácia a doba expozície.
- (5) Roztoky dezinfekčných prípravkov sa pripravujú denne.
- (6) Dezinfekcii musí predchádzať dôkladná vlhká mechanickej očista roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku.

#### **f) Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou**

- (1) Pri manipulácii s bielizňou nesmie dochádzať k vzájomnému styku, či zámene čistej a použitej bielizne.
- (2) Skladovanie čistých a použitých uterákov, ako aj civilného a pracovného odevu je oddelené.
- (3) Použitá bielizeň sa skladuje vo vyčlenenom priestore, oddelene od čistej bielizne. Denne sa odnáša na pranie.
- (4) Pranie a žehlenie sa uskutočňuje prostredníctvom externej firmy.
- (5) Do zariadenia sa prepravuje čistá bielizeň zabalená tak, aby nedošlo k jej znečisteniu.

#### **g) Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia**

- (1) Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím, alebo po skončení prevádzky a priebežne počas zmeny.
- (2) Musí byť zabezpečené oddelené skladovanie pomôcok na upratovanie.
- (3) V zariadení sa používajú čistiace a dezinfekčné prostriedky značky: SAVO, PULIRAPID, CIF.
- (4) Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za päť rokov pri viditeľnom znečistení alebo pri poškodení bezodkladne.

**h) Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia**

- (1) Komunálny odpad, ktorý vzniká pri obsluhu zákazníka, sa zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami.
- (2) Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.
- (3) Komunálny odpad sa zhromažďuje v pevnom, uzatvárateľnom a nepriepustnom obale.

***Všeobecné ustanovenia***

- (1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
- (2) Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.
- (3) Pri prerušení dodávky teplej a studenej vody ako aj pri prerušení dodávky elektrickej energie je prevádzka zatvorená.